

23.12.2021

Riskienhallinta

Raision kaupunki
elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
rakennusvalvontapalvelut
PL 100
21201 Raisio

Lausuntopyyntö 19.11.2021


Raision kaupungin rakennusjärjestysehdotus

**Varsinais-Suomen pelastuslaitos ilmoittaa pyydettyinä lausuntonaan
Raision kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta seuraavaa:**

Rakennelmissa olevien mahdollisten savupiippujen sijainnissa ja korkeudessa on huomioitava ympärillä olevat rakennukset. Savupiipun mahdolliset kipinät eivät saa aiheuttaa syttymisen vaaraa ympäröiviin rakennuksiin.

Yleisörakennelmien sijoituksissa on huomioitava mahdolliset pelastustiet.

Aurinkokeräimissä on huomioitava, että ne eivät oleellisesti lisää palon leviämisen vaaraa katteessa eikä sen alustassa ja että pelastushenkilöstön työturvallisuus on otettu huomioon sähköturvallisuuden kannalta.



Aki Toivanen
johtava palotarkastaja