

Asianro 830/11.02.02/2018

**§ 34****Vedenjakeluhäiriö Raisiossa ja Naantalissa**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 15.8.2018:

Turun Seudun Vesi Oy:n runkovesilinjan liitostyömaalla sattui 30.7.2018 putkirikko, joka aiheutti mittavan vedenjakeluhäiriön Raisiossa ja Naantalissa. Putkirikon johdosta Raision vesitorni tyhjeni ja paineet verkostossa laskivat. Turun Seudun Vesi Oy avasi Turusta kaksi korvaavaa putkilinjaa Raisioon ja Naantaliin, mutta niiden kautta ei saatu suurta määrää vettä toimitettua.

Ympäristöterveydenhuolto antoi juomavedelle keittokehotuksen 30.7.2018 Raisioon ja Naantaliin pois lukien Velkua ja Livonsaari, joihin vesi toimitetaan Maskun Vesi Oy:stä. Putkirikko saatiin korjattua, vesitorni alkoi täyttyä ja vedenpaineet palautuivat 3.8.2018. Veden keittokehotus oli edelleen voimassa.

Verkostosta oli otettu tähän mennessä noin kahdeksankymmentä näytettä ja uusimpien näytteiden joukosta kolmesta näytteestä löytyi lieviä epäpuhtauksia. Juomaveden laadun varmistamiseksi verkostoa jouduttiin huuhtelemaan Kerttulan pohjoispuolella sekä Kuninkaanväylän läheisyydessä.

Keittokehotuksen purkamiseen vaaditaan vähintään kahdet puhtaat vesinäytetulokset. Tämä toteutui Raisiossa ja manner-Naantalissa 6.8.2018 ja saaristo-Naantalissa 7.8.2018. Tehostettu vedentarkkailu on jatkunut keittokehotuksen purkamisen jälkeen ja mm. suuren tilavuuden näytteet (DEUF) on otettu 8.8.2018.

Kaupungineläinlääkäri Anu Murro esittelee asiaa kokouksessa.

**Päätösehdotus**

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee annetun selvityksen vedenjakeluhäiriöstä tiedoksi.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Anu Murro poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20.

Tiedoksi

