

Asianro 800/11.01.05/2018

**§ 64****Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-433-2-31**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-433-2-31 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä rengaskaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 13.6.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta pH-arvoa. pH-arvo on 6,0. Se kuuluu laatusuositukseen ja tavoitetaso on 6,5 - 9,5.

Alhainen pH-arvo voi aiheuttaa vesijohtomateriaalien syöpymistä ja metallien liukenemistä maaperästä ja putkistosta. Veden syövyttävyyttä voidaan vähentää veden alkaloinnilla.

**Päätösehdotus**

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-433-2-31 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

**Tiedoksi**

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

